

## *Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)*

*22 de abril de 2012*

---

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la activación de un detector de fuego producido por un conato de incendio, de duración inferior a diez minutos, en un equipo de seguridad.

Tras la intervención del personal de la central se identifica la bobina de un interruptor quemado, correspondiente a un equipo auxiliar del generador diesel III.

Todos los sistemas han actuado correctamente, y una vez confirmado el origen del suceso el titular está llevando a cabo las labores de reparación pertinentes.

Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas, los trabajadores, ni para el medio ambiente y se clasifica de forma preliminar como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).